



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VIBO VALENTIA**

"NE CIDI MALIS SED CONTRA AUDIENTIOR ITO"

CITTA' DI NICOTERA
05. LUG. 2017
Prot. N. 6131

UFFICIO: Prevenzione Incendi

Tel. Uff.: 09639969100

Prot. N°..... Allegati.....

Risp. al foglio n°..... del.....

Ai Comuni della Provincia di Vibo Valentia
Alla Federalberghi di Vibo Valentia
e, p.c. All' Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Vibo Valentia

OGGETTO: Attività ricettive esistenti in provincia di Vibo Valentia con posti letto superiori a 25.

Precisazioni sui requisiti per accedere alla proroga per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi (D.M. 9.4.1994 e ss.mm.ii.).

Durante i controlli ordinari di competenza svolti sulle attività ricettive da questo Comando, si è avuto modo di constatare che non sempre sono ben chiari i requisiti minimi da rispettare per poter usufruire della proroga per l'adeguamento antincendio che, al momento, risulta essere fissata al 31 Dicembre 2017.

A riguardo e nell'ottica della proficua collaborazione istituzionale si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni, già contenute in più note della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

La legislazione a cui fare riferimento è il c.d. "Decreto Milleproroghe 2016", convertito in Legge n.19 del 27 Febbraio 2017, che ha fissato, per le attività ricettive, il termine ultimo per terminare i lavori di adeguamento antincendio al 31 dicembre 2017.

L'ammissione alla proroga però, come si accennava in premessa, è vincolata all'osservanza di alcuni requisiti di base, riportati all'art. 5 del D.M. 16.3.2012 e che di seguito si elencano :

- a) All'interno delle attività alberghiere devono essere garantite le misure integrative di gestione della sicurezza che prevedono la presenza permanente di un servizio interno di sicurezza, ricompreso nel piano di emergenza, per consentire un tempestivo intervento di estinzione del principio di incendio e di assistenza all'esodo;
- b) Il servizio integrativo antincendio di cui al punto precedente dovrà tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e dovrà essere costituito da un numero minimo di

CITTA' DI NICOTERA
05. LUG. 2017
Prot. N. <u>6131</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VIBO VALENTIA

addetti, riconosciuti idonei dal Comando Prov. VVF a seguito di superamento di esame, come di seguito indicato:

- fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;
 - oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'incremento di una ulteriore unità per ogni 150 posti letto in più presenti.
- c) Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte e rispondere ai requisiti di sicurezza;
- d) Le attività alberghiere dovranno essere dotate di impianto di allarme;
- e) Gli impianti automatici di rivelazione dovranno essere rispondenti, laddove la norma richieda la loro realizzazione, alla regola dell'arte;
- f) All'interno delle attività dovrà essere presente la segnaletica di sicurezza e le istruzioni di sicurezza;
- g) Il personale interno dovrà essere sottoposto a frequenti addestramenti;
- h) I Titolari delle attività ricettive osserveranno gli obblighi derivanti dal sistema di gestione della sicurezza antincendio;
- i) I percorsi di esodo potranno avere caratteristiche meglio specificate nei punti 20.2 e 20.3 del D.M. 9.4.1994, relativamente alla larghezza minima dei corridoi (min. 80 cm) e alla lunghezza massima degli stessi (incrementata di 5 metri) a condizione che non vengano installati materiali d'arredo combustibili e che le porte delle camere ospiti siano RE30.

Infine la riduzione dell'affollamento potrà costituire una soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri sopra elencati.

Nella speranza di aver fornito un utile chiarimento questo Comando resta a disposizione per qualsiasi altro quesito in materia.

Il Comandante Provinciale
(Dott. ing. Salvatore Tafaro)

Documento firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di Legge